

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ № 66220061000200935234 от 22.09.2021 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11007360>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 32/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Буткинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», по директору Казаковой Оксане Федоровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 66-028-2022/0032pc от «05» мая 2022 года

в период с 15 ч. 00 м. по 17 ч. 30 м. «16» мая 2022 г.

с 14 ч. 30 м. по 15 ч. 00 м. «27» мая 2022 г.

Старшим инспектором ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Рогачевым Виктором Владимировичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

2.	<p>На объекте защиты (здание ГБОУ СО «Буткинская школа-интернат») при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (согласно акта обследования установки пожарной автоматики ТРО ООО ВДПО от 01.04.2022 г. и ответа на запрос № 76 ТРО ООО ВДПО от 19.05.2022, установлено, что средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) смонтированы в 2003 г.)</p> <p>Руководителю организации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией), в случае если по результатам проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией), данная система не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, <u>выполнить капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией:</u></p>	<p>Нарушен: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).</p>	28.04.2023	
----	--	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702726

Владелец Казакова Оксана Федоровна

Действителен с 03.02.2023 по 03.02.2024